




Multi Reparos

para Válvulas de Descarga

Marca: Docol*
Bitola: 1.1/2"

01

02




Feche o registro integrado da válvula e/ou do banheiro e aperte o acionador para escoar o restante da água da tubulação.

Retire o parafuso regulador (A), juntamente com a trava (B) e a mola (C).

03




04




Substitua o reparo cesto (A) e o eixo e pistão lacrado (B). Não é necessário lubrificar.

05



Retire a bucha da tampa frontal (A) com o auxílio da chave (Ref.: 8001) e substitua o retentor (B). Certifique-se que o retentor esteja com abertura no sentido da tampa frontal (1).

06



07



Recoloque o kit Reparo, encaixe a tampa frontal juntamente com a mola, a trava e o parafuso regulador.

Abra o registro integrado da válvula, lembrando que ao abrir totalmente, feche 1/4 de volta. Recoloque o acabamento.

Sistemas hidrossanitários

CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.
Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach
89032-000 - Blumenau - SC
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49
sacc@censi.com.br - Fone: 47 3331 0500
www.censi.com.br